



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-39
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS	Página 1 de 1

MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 006-2019, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1.

En atención a las observaciones realizadas en la audiencia informativa preliminar y/o en la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones, y/o las allegadas por correo electrónico y/o fax y/o por escrito el día 12 de marzo de 2019, con el fin de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, dentro del proceso de la referencia, me permito manifestar lo siguiente:

OBSERVACIONES PRESENTADA POR C.I. ANDIEQUIP SAS

PREGUNTA No. 1: “(....)”

Buenas tardes:

Nosotros C.I. ANDIEQUIP SAS estamos muy interesados en participar en el proceso en referencia por lo cual nos permitimos hacer la siguiente observación:

Solicitamos sea aclarado cuantas visitas de mantenimiento preventivo son por equipo ya que en documento de ESTUDIOS PREVIOS habla de diez (10) visitas y en el anexo económico No 4 se relacionan once (11) visitas por cada equipo. Quedamos atentos a sus comentarios al respecto.

Cordial saludo,
JAIME ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

RESPUESTA (...)

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores acepta la observación y el ajuste del Anexo No. 4 se verá reflejado mediante Adenda.

Cordialmente,

EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró	Nathalie Flechas
---------	------------------

FV: 10/11/11



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

ANEXO No. 4 ANEXO ECONÓMICO
MÍNIMA CUANTÍA No. 006 DE 2019

DESCRIPCIÓN PRODUCTO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
Servicio de mantenimiento preventivo mensual para Planta eléctrica marca FG Wilson 265 KVA.	10		
Insumos anuales para planta eléctrica marca FG Wilson 265 KVA: Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, aditivo para radiador y agua para baterías.	1		
Servicio de mantenimiento preventivo mensual para Planta eléctrica marca PerKin's 219 KVA.	10		
Insumos anuales para planta eléctrica marca PerKin's 219 KVA.: Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, aditivo para radiador y agua para baterías.	1		
Servicio de mantenimiento preventivo mensual para Planta eléctrica marca FG Wilson 75 KVA.	10		
Insumos anuales para planta eléctrica marca FG Wilson 75 KVA: Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, aditivo para radiador y agua para baterías.	1		
SUBTOTAL			
IVA 19%			
TOTAL			

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre:		
C.C. No.		
DATOS DEL PROPONENTE		
Nombre:	NIT:	
Dirección:	Tel. Fijo:	
Ciudad:	Celular:	
Email:		

NOTA No 1 ;El proponente no podrá superar el presupuesto oficial de la entidad

NOTA No 2: El proponente deberá ofertar las cantidades mínimas exigidas

NOTA No 3: Se deberá Diligenciar el IVA, de lo contrario de entenderá, que el precio total incluye el IVA